



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Николо-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел./ факс: (4842) 53-31-50;  
E-mail: kaluea@priok.gosnadzor.ru

249930, Калужская область,  
г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, 11.  
*(место составления акта)*

**«16» октября 2018 г.**

*(дата составления акта)*

12:00

*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 51-13/15 ПС-К**

09.10.2018г.- 16.10.2018г. по адресу: 249930, Калужская область, г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, 11 на основании Распоряжения №3-921-р от 29.08.18г. заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Д.Э. Харитоновна была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». (ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»). ИНН 4014005091. ОГРН 1064023005474.

Дата и время проведения проверки:

«09» октября 2018г. с 10 час.00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 час.

«12» октября 2018г. с 9 час.00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 час.

«16» октября 2018г. с 9 час.00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 14 рабочих часов.

Акт составлен: Приокским Управлением Ростехнадзора


*(наименование органа государственного контроля (надзора))*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен, заверенную копию получил:

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Баев А.П

2  
  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

09.10.2018г.

10 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Казаков Дмитрий Алексеевич, государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Калужской области – ответственный за проведение мероприятия по контролю,

При проведении проверки присутствовал: должностное лицо – ответственный за организацию эксплуатации лифта-начальник хозяйственного отдела ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Красильникова Е.В.(приказ о назначении ответственного за организацию эксплуатации лифтов №29/1а от 01.06.2017г., с должностной инструкцией – ознакомлена).

При проведения проверки выявлено: ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» эксплуатирует лифт электрический больничный ПБ-053М учетный №К-1766Л, зав №600504, 1999 года изготовления, тех. освидетельствование проведено 28.06.2018г., Обязательное страхование ОО проведено, страховой полис обязательного страхования опасных объектов ПАО СК «Росгосстрах» серия 111 № 0101699474 действует по 13.02.2019г. Заключен договор №2-277/О/18 от 18.12.2017г. на обслуживание и ремонт лифтов с ОАО «Калугалифтремстрой».

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно: нарушены обязательные требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «О безопасности лифтов» при эксплуатации лифта эксплуатируемого ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов», а именно:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Вертикальное расстояние между порогом этажной площадки и кабиной не обеспечивает безопасный вход в кабину и выход из нее. Лифт уч. №К-1766Л	Пункт 1.10. Приложения 1. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утвержден решением комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824). Инструкция по эксплуатации лифта №0411.0000000.ИЭ. П. 3.7. тех. обл. Табл. 3. п. 2.1.	Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Баев А.П. Приказ №630-лс от 10.11.2016г.
2	Не обеспечено наличие средств по обеспечению электробезопасности персонала при прикосновении к токопроводящим конструкциям лифтов (отсутствуют поверенные диэлектрические перчатки).	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011\2011 «Безопасность лифтов». Ст.4. п.1. Приложение 1, п. 1.29.	Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Баев А.П. Приказ №630-лс от 10.11.2016г.
3	Нижний аппарат освещения шахты лифтов установлен на расстоянии более 500мм от нижней точки шахты лифта. Лифт уч. № №К-1766Л	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011\2011 «Безопасность лифтов». Ст.5.	Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Баев А.П. Приказ №630-лс от 10.11.2016г.
4	Освещенность зоны обслуживания не достаточно для безопасного проведения работ. (Машинное помещение). Лифт уч. №К-1766Л.	Пункт 1.28. Приложения 1. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утвержден решением комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824) пункт. 5.5.6.11 ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».	Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Баев А.П. Приказ №630-лс от 10.11.2016г.
5	Не работает освещение на подходе к машинному помещению. Лифт уч. №К-1766Л.	Лифты общие требования безопасности устройства и установки ГОСТ Р 53780-2010.п.5.5.6.8. Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 011/2011 Статья 4 пункт 1.	Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Баев А.П. Приказ №630-лс от 10.11.2016г.
6	На демонтажной балке не указано дата испытаний и грузоподъемность. Лифт уч. № №К-1766Л.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.4.	Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Баев А.П. Приказ №630-лс от 10.11.2016г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕ ВЫЯВЛЕНО.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (указать реквизиты выданных предписаний): **НЕ ВЫЯВЛЕНО.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Д.А. Казаков

(подпись проверяющего)

А.П. Баев

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Казаков Дмитрий Алексеевич

(ФИО)

Приокское управление Росстандарта	
Отдел общепромышленного надзора (по Калужской области)	13/15
Государственный инспектор	

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» Баев Аркадий Петрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" октября 2018 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)